



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180AO0703

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Vertreiber <i>distributor</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Petrolatum-Korrosionsschutzbinde
Modell <i>model</i>	DENSO®-Plast
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-01256-KP03 vom 21.06.2023 (EBI) Baumusterprüfung: 23/107/5180/1 vom 09.12.2013 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 30672-1 (01.05.2019) DIN EN 12068 (01.03.1999)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

31.08.2028 / 23-0449-GNV

24.07.2023 Kir A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

W. 74



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
DENSO®-Plast	Belastungsklasse: A Dauerbetriebstemperatur: bis +30 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-A 30 bzw. DIN 30672-A 30	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: Wicklung mit 75 % Überlappung (3 Lagen) kalt zu verarbeiten